

中華大學

制定單位：體育室	游泳池機電設備管理細則	文件編號：A00-2-804
公佈日期：100年2月21日		頁次：1

100年2月21日99學年度第2學期第1次室務會議通過

壹、目的

為加強本校游泳池機電設備管理，確保使用者權益，特訂定「中華大學游泳池機電設備管理細則」(以下簡稱本細則)。

貳、範圍

本校工程二館三樓機房及游泳池含周圍地板、看台及更衣設施均屬適用範圍。

參、權責單位

體育室游泳館：負責管理細則之執行，指派專人負責過濾、加藥、加溫系統操作工作。
總務處營繕組：負責機電設備保養維護工作。

肆、名詞解釋：

無。

伍、內容

- 第一條 依據「中華大學游泳池開放管理辦法」訂之。
- 第二條 本細則管理項目包括：游泳池之電源系統、過濾系統、加溫系統及加藥系統等。
- 第三條 體育室游泳館負責管理細則執行，總務處營繕組負責協助執行。
- 第四條 執行人須依各項設施之操作人員資格要求，指派專人負責操作維護，並做定期檢查。
- 第五條 電源系統：
本校游泳池之電源系統為高壓供電系統，由總務處營繕組指派專人負責。
- 第六條 過濾系統：
一、本校游泳池之過濾系統為石英砂壓力式自動循環系統。
二、需訂定詳細內容操作方法。
三、每月需定期檢查，並填寫檢查紀錄，表格如附件。
- 第七條 加溫系統：
一、本校游泳池之加溫系統為熱泵系統。
二、需訂定詳細內容操作方法或有內容詳實之管理手冊。
- 第八條 加藥系統：
一、本校之加藥系統為次氯酸鈉自動偵測加藥機。
二、需訂定詳細內容操作方法或有內容詳實之管理手冊。
- 第九條 安全及注意事項
一、機電設施入口需上鎖，並張貼「嚴禁閒雜人等進入」之告示。
二、各項設施操作檢修維護，負責人員需在場。
- 第十條 本細則經體育室室務會議通過後實施，修訂時亦同。

陸、相關文件

中華大學

制定單位：體育室	游泳池機電設備管理細則	文件編號：A00-2-804
公佈日期：100年2月21日		頁次：2

- 一、過濾系統操作手冊
- 二、加溫系統操作手冊

柒、使用表單

無。